

箱根町環境センター 維持管理の状況に関する情報

令和4年度

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（種類はすべて可燃性一般廃棄物）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理量(トン)	1号炉	814.90	648.34	511.10	468.61	615.72	389.75	553.11					
	2号炉	315.44	575.60	594.45	657.37	745.47	679.38	479.74					
	計	1,130.34	1,223.94	1,105.55	1,125.98	1,361.19	1,069.13	1,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度（すべて日平均値の月平均値）

対象炉	項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度(°C)	焼却炉出口	859	870	853	857	868	856	849						800(以上)
	集じん器入口ガス温度(°C)	集じん器入口	196	198	199	200	198	200	199						200
	一酸化炭素濃度(ppm)	集じん器出口	33	35	29	35	66	51	50						100
2号炉	燃焼室温度(°C)	焼却炉出口	851	854	847	855	858	850	821						800(以上)
	集じん器入口ガス温度(°C)	集じん器入口	201	199	193	198	198	199	199						200
	一酸化炭素濃度(ppm)	集じん器出口	25	31	23	18	39	48	52						100

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定（排ガス採取位置はすべて煙突中間）

対象炉		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値
	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉						-
	試料採取日	4月15日	5月12日	6月1日	7月5日	8月15日	9月1日	10月4日						-
	結果が得られた日	4月28日	5月27日	6月20日	7月20日	8月29日	9月20日	10月18日						-
	ばいじん濃度(g/m ³)	0.0053	0.011	0.079	0.0032	0.019	0.0021	0.0044						0.08(法令)
	硫酸化物濃度(ppm)	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	1.6	0.5未満	0.5未満						-
	窒素酸化物濃度(ppm)	140	150	140	120	130	130	170						250(法令)
	塩化水素濃度(mg/m ³)	10	3.6	9.7	1.8	4.6	12	1.8						700(条例)

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	排ガス採取位置	排ガス採取年月日	結果の得られた日	測定結果	排出基準
1号炉	1号炉煙突中間				1ng-TEQ/m ³ N
2号炉	2号炉煙突中間				

5 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

対象炉	除去場所	作業日
1号炉	排ガス冷却設備 ガス調温室	4/4,7,11,14,18,21,22,25,28,5/2,11,16,19,23,26,31,6/2,6,9,13,16,20,22,23,27,30,7/4,7,11,13,15,19,21,25,27,29,8/2,5,8,10,12,16,18,22,24,26,30,9/2,5,7,9,13,16,20,30
	排ガス処理設備 ろ布	4/1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,25,27,28,5/2,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,23,25,26,27,30,31,6/1,2,3,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,7/1,4,,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,25,26,27,28,29,8/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,30,31,9/1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,21,22,24,28,29,30
	排ガス処理設備 炉頂部	
	排ガス処理設備 煙道	
	排ガス処理設備 バグフィルタ	9/20
2号炉	排ガス冷却設備 ガス調温室	4/22,25,28,5/2,11,16,19,23,26,31,6/2,6,9,13,16,20,22,23,27,30,7/4,7,11,13,15,19,21,25,27,29,8/2,5,8,10,12,16,18,22,24,26,30,9/2,5,7,9,13,16,21,27,30
	排ガス処理設備 ろ布	4/18,19,20,21,22,25,27,28,5/2,9,10,11,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,30,31,6/1,2,3,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,7/1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,8/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,9/1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,20,21,22,24,26,27,28,29,30
	排ガス処理設備 炉頂部	
	排ガス処理設備 煙道	
	排ガス処理設備 バグフィルタ	