

箱根町環境センター 維持管理の状況に関する情報

令和7年度

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量 (種類はすべて可燃性一般廃棄物)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理量 (トン)	1号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2号炉	596	200										
	計	596	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (すべて日平均値の月平均値)

対象炉	項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度 (°C)	焼却炉 出口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800 (以上)
	集じん器入口ガス温度 (°C)	集じん器入口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200
	一酸化炭素濃度 (ppm)	集じん器出口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
2号炉	燃焼室温度 (°C)	焼却炉 出口	887	899											800 (以上)
	集じん器入口ガス温度 (°C)	集じん器入口	178	178											200
	一酸化炭素濃度 (ppm)	集じん器出口	387	264											100

*5月7日から焼却処理停止中

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定 (排ガス採取位置はすべて煙突中間)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値
対象炉	2号炉	—											—
試料採取日	4月23日	—											—
結果が得られた日	5月8日	—											—
ばいじん濃度 (g/m³)	0.0016未満	—											0.08 (法令)
硫黄酸化物濃度 (ppm)	1.3	—											—
窒素酸化物濃度 (ppm)	160	—											250 (法令)
塩化水素濃度 (mg/m³)	21	—											700 (条例)

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	排ガス採取位置	排ガス採取年月日	結果の得られた日	測定結果	排出基準
1号炉	1号炉煙突中間	—	—	—	1ng-TEQ/m³N
2号炉	2号炉煙突中間				

5 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

対象炉	除去場所	作業日
1号炉	排ガス冷却設備 ガス調温室	
	排ガス処理設備 ろ布	
	排ガス処理設備 炉頂部	
	排ガス処理設備 煙道	
	排ガス処理設備 バグフィルタ	
2号炉	排ガス冷却設備 ガス調温室	
	排ガス処理設備 ろ布	4/8, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 28 5/1, 2, 7
	排ガス処理設備 炉頂部	
	排ガス処理設備 煙道	
	排ガス処理設備 バグフィルタ	