令和7年度　第2一般廃棄物最終処分場の分析結果（4月～9月）

分析項目	採水日 結果を得た日 単位	4月18日 5月27日 放流水	地下水	5月9日 6月3日 放流水	地下水	放流水	地下水	放流水	地下水	放流水	地下水	放流水	地下水	県生活環境の保全等に関する条例の自主基準	最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
水温	℃	22.0		21.0										－	－
水素イオン濃度（pH）	mg/ℓ	7.2		7.6										5.8～8.6	5.8～8.6
浮遊物質（SS）	mg/ℓ	8.0		1未満										35	60
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	0.7		0.5										15	60
化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	0.5		0.6										15	90
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	1.1												100	200
塩化物イオン	mg/ℓ	2,000												－	－
残留塩素	mg/ℓ	0.2		0.1										－	－
電気伝導率	mS/m	666												－	－
鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.001未満										0.05	0.1
N-ヘキサン抽出物質含有量	mg/ℓ	1未満		1未満										3	－
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.005未満		0.005未満										0.005	5
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.08未満		0.08未満										0.8	15
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		0.01										0.02	0.5
クロム含有量	mg/ℓ	0.02		0.01										0.1	2
亜鉛含有量	mg/ℓ	0.09		0.05未満										1	2
銅含有量	mg/ℓ	0.05未満		0.05未満										1	3
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.05未満		0.05未満										0.3	10
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.05未満		0.05未満										0.3	10
大腸菌数	CFU/mℓ	1未満		1未満										800	800
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	0.3												10	50
アンモニア性窒素	mg/ℓ													－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ													－	－
シアン化合物	mg/ℓ			0.1未満										0.5	検出されないこと
有機リン化合物	mg/ℓ			0.1未満										検出されないこと	1
アルキル水銀化合物	mg/ℓ			不検出										検出されないこと	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ			0.0005未満										0.005	0.005
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ			0.0003未満										検出されないこと	0.03
砒素及びその化合物	mg/ℓ			0.001未満										0.01	0.1
ニッケル化合物	mg/ℓ			0.03未満										0.3	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ			不検出										0.003	0.003
トリクロロエチレン	mg/ℓ			0.001未満										0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ			0.001未満										0.1	0.1
1.1.1-トリクロロエタン	mg/ℓ			0.1未満										3	3
四塩化炭素	mg/ℓ			0.0002未満										0.02	0.02
1.1-ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.01未満										1	1
ジクロロメタン	mg/ℓ			0.002未満										0.2	0.2
シス1.2-ジクロロエチレン （※）地下水は1.2ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.004未満										0.4	0.4
ベンゼン	mg/ℓ			0.001未満										0.1	0.1
1.2-ジクロロエタン	mg/ℓ			0.0004未満										0.04	0.04
1.1.2-トリクロロエタン	mg/ℓ			0.0006未満										0.06	0.06
1.3-ジクロロプロペン	mg/ℓ			0.0002未満										0.02	0.02
シマジン	mg/ℓ			0.0003未満										0.03	0.03
チウラム	mg/ℓ			0.0006未満										0.06	0.06
チオベンカルブ	mg/ℓ			0.002未満										0.2	0.2
セレン及びその化合物	mg/ℓ			0.002										0.1	0.1
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ													－	－
1.4-ジオキサン	mg/ℓ													0.5	0.5
カルシウムイオン	mg/ℓ													100	－
全窒素	mg/ℓ													－	－