

可燃ごみ中継施設等整備・運営事業
公募説明書に対する質問への回答書（第1回）

No.	資料	ページ	項目番号				項目名	質 問	回答
1	公募説明書	8	V	1			募集及び選定スケジュール（予定）	現地視察期間として令和4年10月24日（月）から令和4年11月7日（月）となっておりますが、精度を高めより良いご提案とするために別途現地視察を実施してよろしいでしょうか。	希望する応募者は令和5年1月31日（火）までの間で現地視察を可能とします。手続き方法は「公募説明書 2. 募集要項の公表（2）現地視察」によるものとなりますが、事業者選定期間中であることを踏まえ、みだりに事務局と接触する行為をはたらいた事業者は、失格扱いとしますので留意してください。

可燃ごみ中継施設等整備・運営事業
要求水準書に対する質問への回答書（第1回）

No.	資料	ページ	項目番号				項目名	質 問	回答
1	要求水準書 建設工事編	29	9	1	(3)	1)	提案設計図書	全体配置図と動線計画図は兼用してもよろしいですか	兼用を可能とします。
2	要求水準書 建設工事編	29	9	1	(3)	5)	提案設計図書	施設全体鳥観図は、煙突撤去後の計画を鳥観図として提出するのでしょうか。	御理解のとおりです。
3	要求水準書 建設工事編	29	9	1	(3)	6) 7)	提案設計図書	立面図（東西南北）、仕上げ表は今回の改修計画の内容を示すものとして作成すればよろしいでしょうか。	御理解のとおりです。
4	要求水準書 建設工事編	73	1	1	(1)	6)	構内サイン設置	構内サイン設置は、現存する外構部分の表示、標識、道路面のペイントの更新と考えてよろしいでしょうか。	御理解のとおりです。
5	要求水準書 建設工事編	73	1	2	(2)		仮囲いの設置	防音対策を兼ねた仮囲いの設置とありますが、工事中の騒音規制値はありますか。	工事用地は騒音規制法・振動規制法の指定地域ではないため、騒音規制値はありません。ただし、建設工事請負事業者にて必要と考えられる防音対策を講じてください。
6	要求水準書 建設工事編	74		3	(1)	1)	外壁塗装	再塗装の範囲は、粗大ごみ処理施設を含みますか。	粗大ごみ処理施設を含むものとして提案してください。
7	要求水準書 建設工事編	74		3	(1)	1)	外壁塗装	再塗装の範囲は、渡り廊下を含みますか。	渡り廊下を含むものとして提案してください。

No.	資料	ページ	項目番号				項目名	質 問	回答
8	要求水準書 建設工事編	74		3	(1)	1)	外壁塗装	再塗装の範囲は軒先、軒裏は含まないものとしてよろしいですか。軒裏の不良箇所（破損箇所）は現状復旧を行います。	軒先、軒裏を含むものとして提案してください。
9	要求水準書 建設工事編	74		3	(1)	1)	外壁塗装	外壁塗装に関連し、鉄部（扉、シャッター）の塗装又は更新は必要でしょうか。	鉄部（扉、シャッター）の塗装または更新を含むものとして提案してください。
10	要求水準書 建設工事編	74		3	(1)	1)	外壁塗装	外壁塗装に関連し、アルミ建具（窓、ガラリ）は清掃程度を見込んでおけばよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	要求水準書 建設工事編	74		3	(2)		外構工事	構内道路の損傷箇所は補修とありますが、北側の渡り廊下下部にある80cm角程度の陥没部分のみが補修対象と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	要求水準書 建設工事編	74		3	(3)		外灯工事	外灯は既存の照明器具をLEDに更新としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	要求水準書 建設工事編	74		3	(4)		炉室地下階の解体	「什器類は本町が指示したものについて撤去」とあります。見積可能な仕様・数量についてご指示願います。	炉室地下階の什器は全撤去してください。
14	要求水準書 建設工事編	74		3	(5)		空調設備工事	新たにエアコンを設置する室は下記でよろしいでしょうか。 【1階】該当なし 【2階】研修室 【中2階】中央制御室、見学者ホール、見学者通路、休憩室、分析室	【1階】計量室 【2階】該当なし 【3階】中央制御室、休憩室、分析室
15	要求水準書 建設工事編	74		3	(6)		衛生器具更新工事	既存トイレの更新ヶ所は下記でよろしいでしょうか。 【1階】該当なし 【2階】該当なし 【中2階】女子便所、男子便所、身障者用便所 【3階】該当なし	【1階】女子便所、男子便所、見学者用便所 【2階】該当なし 【3階】女子便所、男子便所、身障者用便所